

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU  
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5  
DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002**

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

**PROCES-VERBAL N° 19-00532 L**

et 1 annexe de 6 pages

**MATERIAU présenté par :** VEROTEX INDUSTRIES BV  
EDISONWEG 3  
5466 AR VEGHEL  
NETHERLANDS

**MARQUE COMMERCIALE :** XFR - Opulent

**DESCRIPTION SOMMAIRE :** Velours 100% polyester Trevira CS ignifugé dans la masse  
Masse surfacique nominale : de 375 à 490 g/m<sup>2</sup>  
Epaisseur mesurée : environ 1.4 mm  
Coloris : divers

**RAPPORT D'ESSAI :** N° 19-00532 E1-V1 du 12 mars 2019

**NATURE DES ESSAIS :** Brûleur électrique  
Propagation de flamme  
Essai pour matériaux fusibles

**CLASSEMENT :** **M 1**

**DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) :** non limitée a priori

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.433-3 l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative au code de la consommation.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Lyon, le 12 mars 2019



**Jean-Marc ORAISON**  
Responsable Réglementation Feu